



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων  
Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3

Χανιά 19-04-2019

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

### Α Γενικά Στοιχεία προμήθειας καυσίμων

Η προμήθεια καυσίμων (Υγροποιημένα καύσιμα - CPV: 09100000-0) αφορά τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων)

Η προμήθεια καυσίμων είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού **992,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.

**Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων**

**Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων,**

Υγροποιημένα καύσιμα – φιάλες μείγματος προπανίου βουτανίου – για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: **800,00 €** πλέον ΦΠΑ 24% **192,00 €**

Σύνολο **992,00 €**

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλες τις ποσότητες που αναφέρονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι :


τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και Βουτανίου)

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει έκαστο Φορέα Προμήθειας.

Η προσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της διακήρυξης

Επίσης οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δέχονται πλήρως και



ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν άδεια εμπορίας και διακίνησης σχετική με τα είδη για τα οποία συμμετέχουν.

Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να περιέχουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της παρ. Γ ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Ο Φορέας Προμήθειας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών, όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη.

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα καυσίμου και να ζητήσει την εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων. Το κόστος δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Η μέθοδος δειγματοληψίας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.).

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού του φορέα προμήθειας και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Φορέα.

## A.1 Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών

### A.1.1 Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και Βουτανίου).

Τα προσφερόμενα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (Προπάνιο και Βουτάνιο) πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις πού αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/2006), εμφιαλωμένα σε φιάλες (κατακόρυφα μεταλλικά δοχεία κυλινδρικής μορφής) καθαρού βάρους 10kg.

Ειδικότερα, το προϊόν θα είναι μείγμα προπανίου-βουτανίου (Π-Β) του εμπορίου (μείγμα υδρογονανθράκων προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες η ζητούμενη πτητικότητα είναι ενδιάμεση μεταξύ της πτητικότητας του προπανίου και αυτής του βουτανίου). Το προϊόν θα αποτελείται από Προπάνιο του εμπορίου (υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες το επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η υψηλή πτητικότητα - το Προπάνιο εμπορίου περιέχει κυρίως προπάνιο και/ή προπένιο) και Βουτάνιο του εμπορίου (υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες το επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή πτητικότητα - το Βουτάνιο εμπορίου περιέχει κυρίως βουτάνιο και/ή βουτένιο).

Η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Φορέα, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια υπηρεσία, και η φόρτωση/ εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των.

## A.2 Αναλυτικό αντικείμενο προμήθειας καυσίμων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Οι κατωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές. Ο Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.

Έκαστη προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων προς προμήθεια ειδών, επί ποινή αποκλεισμού.

### A.2.1 Προμήθεια καυσίμων

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), είναι προϋπολογισμού 992,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα εντός 24 ωρών από την παραγγελία. Ο ανάδοχος με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του θα προμηθεύει τις εγκαταστάσεις του γηροκομείου στην οδό Μελιδονίου 27 Χανιά με Υγροποιημένο καύσιμο στις ποσότητες που θα ζητηθεί.

**Φορέας προμήθειας: Γηροκομείο Χανίων**

**Ειδος: Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων**

ΑΑ	Είδος	Ποσότητα (τεμάχια)	Τιμή ανά τεμάχιο	Προϋπολογισμός
1	Υγροποιημένο καύσιμο (μίγμα προπανίου- βουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg.	40	20,00 €	800,00 €
	Σύνολο			800,00 €
	ΦΠΑ		0,24	192,00 €
	Σύνολο με ΦΠΑ			992,00 €

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  
Ατσαλάκης Αντώνης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
& Μηχανικός Υπολογιστών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  
Στέλιος Σταματουλάκης  
Ο προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  
Πρασίνου & Καθαριότητας

## **Β Έντυπο Οικονομικής Προσφορά**

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:

τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και Βουτανίου),

### **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Της επιχείρησης .....

έδρα: Δήμος ....., οδός ....., αριθμός .....,

τηλέφωνο: ....., τηλεομοιότυπο (fax): .....

### **B.1.1 Προμήθεια καυσίμων**

**Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων**

**Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων,**


**CPV: 09100000-0: 09122000-0**

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Σύνολο			800,00 €
ΦΠΑ	0,24		192,00 €
Σύνολο με ΦΠΑ			992,00 €

αα	Είδος	Ποσότητα (τεμάχια)	Τιμή ανά μονάδα μέτρησης €	Δαπάνη (€)
1	Υγροποιημένο καύσιμο (μείγμα προπανίου- βουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg.	40		

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο



## Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων,

CPV: 09100000-0: 09122000- 0

αα	Είδος	Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.)	Παραπορήσεις
1	Υγροποιημένο καύσιμο (μείγμα προπανίου- βουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg.		

