

Από CASA VERDE &lt;info@casaverde.gr&gt; ☆

← Απάντηση

→ Προώθηση

📧 Αρχαιοθέτηση

🔄 Ανεπιθύμητα

🚫 Διαγραφή

⌵ Περισσότερα ▼

Θέμα **ENERΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**

2/12/2021 1:16 μμ

Προς Εσάς ☆

Ετικέτες **Important**

Καλησπέρα σας,

Αναφορικά με το έργο

**" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"**

θα θέλαμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Μήπως έχει ξεχαστεί η προμήθεια ρευματοδοτών ;
2. Υπάρχουν μονογραμμικά πινάκων ;
3. Υπάρχει έξτρα εργασία και προμήθεια για πίνακες ;

Παρακαλώ πολύ για την απάντησή σας.

Σας ευχαριστώ.

--

Με εκτίμηση,

**Casa Verde Βιοκλιματική Δόμηση Ε.Π.Ε.**

Πετράκη Μαρία

Μηχανικός Παραγωγής &amp; Διοίκησης ΠΚ

Msc Συστήματα παραγωγής ΠΚ

Διοικητικό / Οικονομικό Τμήμα

T: 2810 543446

M: 6984626048

[info@casaverde.gr](mailto:info@casaverde.gr)Virus-free. [www.avg.com](http://www.avg.com)

Από Γιώργος Ευθυμιου &lt;gefthymiou@chania.gr&gt; ⭐

↩️ Απάντηση

↩️ Απάντηση σε όλους

➡️ Προώθηση

📧 Αρχαιοθέτηση

🔄 Ανεπιθύμητα

🚫 Διαγραφή

⋮ Περισσότερα

Θέμα ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

2/12/2021 2:12 μμ

Προς info@casaverde.gr ⭐

Κοιν Εσάς ⭐

Ετικέτες **important**

Καλό μεσημέρι. Σχετικά με τις το έργο ' **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**' θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

1. Δεν χρειάζεται προμήθεια ρευματοδοτών, αφού οι κλιματιστικές μονάδες θα πάρουν ρεύμα απο τα υφιστάμενα ηλεκτρολογικά κουτιά
2. Οι τυχόν αναβαθμίσεις = προμήθειες του ηλεκτρολογικού πίνακα δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις εργασίες που δικαιολογεί η ενεργειακή αναβάθμιση και θα καλυφθούν από τα συνεργεία του Δήμου.

--  
Ευχαριστώ  
Ευθυμίου Γεώργιος  
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc  
Προϊστάμενος Τμήματος Επιβλέψεων  
και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
τηλ 2821341735

📧 ✓ Απαλλαγμένο από ιούς. [www.avast.com](http://www.avast.com)