



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πληροφ. : Παρασκάκης Μανώλης
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 28213-41700,41753 εσ. 700,753
Fax: 28213-41704
www.chania.gr , gmarin@chania.gr

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

Σχετ.: ΚΑ 15-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.

Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού, στο υπάρχον κατάστημα που φιλοξενείται το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Χανίων. Η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού θα ελέγχει όλα τα πιθανά σημεία παραβίασης του χώρου και θα πληροί, τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Τουλάχιστον οκτώ προγραμματιζόμενων κωδικών χρήστη και οκτώ απομακρυσμένων ράδιο-κωδικών.
- Οπλισμός από απόσταση μέσω τηλεφώνου.
- Τηλεφωνική επικοινωνία σε τουλάχιστον 2 αριθμούς κινητών για συμβάν.
- Συναγερμός κωδικού υπό απειλή.
- Συναγερμός ημέρας, με ενεργοποίηση δέσμης επί παραδείγματι, κάθε φορά που εισέρχεται άτομο μέσα στο κατάστημα. (παραγωγή ενδεικτικού μικρού ήχου). Ενδεχομένως με επιπλέον αισθητήρα.
- Εσωτερική σειρήνα.
- Σύστημα παρακολούθησης βλάβης τηλεφωνικής γραμμής.
- Μπαταρία τουλάχιστον 6,5 Ah, κλειστού τύπου 12V.
- Έλεγχος μπαταρίας.
- Δείκτη διακοπής ρεύματος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας 0^οc έως 45^οc.
- Πιστοποίηση CE, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995, EN 60950-1:2006. EN55022:2006.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- 8 ζωνών LCD.
- Επιτοίχιας τοποθέτησης.
- Φωτισμός οθόνης.
- Οπλισμός ενός πλήκτρου.
- Συναγερμός πυρκαγιάς και πανικού.
- Θερμοκρασία λειτουργίας 0^οc έως 50^οc.
- Πιστοποίηση CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1:2001, EN 55022, EN 55024.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΕΜ. 2)

- Με δύο μεμονωμένους αισθητήρες.
- IP30.

- IK04.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -30⁰c έως 55⁰c.
- Πιστοποίηση CE, EN 50131-2-2, EN 50130-5, EN 60529.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

- Τουλάχιστον 115db.
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V 1,2 Ah.
- Μεταλλική θωράκιση.
- Πιστοποίηση CE.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.

Απαίτηση του Γραφείου Προμηθειών να προσκομιστεί δείγμα των προϊόντων μαζί με την προσφορά.

Οι εργασίες εγκατάστασης και καλωδίωσης βαρύνουν τον ανάδοχο και παραδίδεται το σύστημα έτοιμο προς λειτουργία. Η παράδοση της εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί 30 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο
Συντάξας

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ -
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ