

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια – εγκατάσταση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων, δύο (2) για την αίθουσα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και ενός (1) για την αίθουσα «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ» της δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των παραπάνω χώρων σε ψύξη και θέρμανση.

B. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου, ψύξης –θέρμανσης, αέρα – αέρα, απευθείας εκτόνωσης, inverter, ενεργειακής κλάσης στην ψύξη και στην θέρμανση (C.O.P./E.E.R.) τουλάχιστον A, οικολογικού ψυκτικού μέσου R410a και γνωστού εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας. Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της E.E. για ασφαλή λειτουργία και να διαθέτουν την πιστοποίηση EUROVENT. Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα υποδειχθούν από τον υπάλληλο του Δήμου Χανίων, κ. Σοφοκλή Μαυρομάτη.

Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι κατασκευής όχι πέραν του προηγούμενου έτους.

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
1.	Διαιρούμενη κλιματιστική συσκευή δαπέδου, στάθμης θορύβου στην χαμηλή ταχύτητα έως 32 Db(A)	2	5,00 KW (τουλάχιστον)
2.	Επίτοιχη διαιρούμενη κλιματιστική συσκευή, στάθμης θορύβου στην χαμηλή ταχύτητα έως 25 Db(A)	1	3,00 KW (τουλάχιστον)

ΧΑΝΙΑ: 03-04-2012

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ