

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
BENIZEΛΟΣ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**A. ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια ενός (1) αφυγραντήρα που θα τοποθετηθεί στην αίθουσα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ BENIZEΛΟΥ», της δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων, λόγω της σπουδαιότητας των βιβλίων που βρίσκονται σε αυτή και των αναγκών σε συγκεκριμένη σχετική υγρασία.

**B. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ο υπό προμήθεια αφυγραντήρας πρέπει να είναι ψυκτικού μέσου R134a ή R410a, να έχει αποσπώμενο δοχείο νερού τουλάχιστον τριών (3) λίτρων, στάθμη θορύβου στην χαμηλή ταχύτητα έως 44 Db(A), ένδειξη πλήρωσης νερού και αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση που γεμίσει το δοχείο, σύνδεση εξωτερικής αποχέτευσης, φιλτράρισμα αέρα, εύρος λειτουργίας τουλάχιστον 7-35 °C, αυτόματη ενεργοποίηση μετά από διακοπή του ρεύματος και να είναι γνωστού εργοστασίου, που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας. Ο αφυγραντήρας πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας και να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία. Ο αφυγραντήρας πρέπει να είναι κατασκευής όχι πέραν του προηγούμενου έτους.

**Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
1.	Αφυγραντήρας	1	20 l/d

ΧΑΝΙΑ: 03-04-2012

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ