



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυρομμάτης  
Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη  
Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 2821-3-41723

Fax: 2821-0-93300

[www.chania.gr](http://www.chania.gr) , email: [dimos@chania.gr](mailto:dimos@chania.gr)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια – εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων στην αίθουσα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» της δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του παραπάνω χώρου σε ψύξη και θέρμανση.

#### Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά πρέπει να είναι όμοια, διαιρούμενου τύπου, ψύξης – θέρμανσης, αέρα – αέρα, απευθείας εκτόνωσης, inverter, ενεργειακής κλάσης στην ψύξη και στην θέρμανση (C.O.P./E.E.R.) τουλάχιστον Α, οικολογικού ψυκτικού μέσου R410a και γνωστού εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας. Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία και να διαθέτουν την πιστοποίηση EUROVENT. Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα υποδειχθούν από τον υπάλληλο του Δήμου Χανίων, κ. Σοφοκλή Μαυρομμάτη.

Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι κατασκευής όχι πέραν του προηγούμενου έτους.

#### Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
1.	Διαιρούμενη κλιματιστική συσκευή δαπέδου, στάθμης θορύβου στην χαμηλή ταχύτητα έως 32 Db(A)	2	5,00 KW (τουλάχιστον)

ΧΑΝΙΑ: 08-08-2012

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ