



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Πληροφ.: Ζεκάκη Σοφία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 2821 3 41629
Fax: 2821 0 95292
www.chania.gr , email: doppa@souda.gr

Χανιά 6/12/12
Αρ. Πρωτ.: 3066

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της συνολικής απαιτούμενης δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των €40.487,81 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι €49.800,00

Έχει ως κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2286/95 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ19/Α), της υπ'αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β'/1993) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 352/7-6-10 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, της Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-10 τεύχος Β), της ΠΑ/3306/3-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τα Β/12-11-2010), τις υπ'αρ. οικ.81127/33860/8-10-2012 και 61149/24679/12-12-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη περί χορήγησης εξουσιοδότησης στους ΟΤΑ Ν. Χανίων για τη διενέργεια διαγωνισμών.

Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης θα πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Πρόκειται για υγρό καύσιμο, η σύσταση και η περιεκτικότητα του οποίου θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την 467/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1531Β της 16-10-2003) καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων της. Οι διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηλάτησης του πετρελαίου θέρμανσης καθορίζονται με την υπ' αριθ. Υ.Α. 468/03 (ΦΕΚ Β'1273/05.09.03).

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.), (κατώτερης θερμαντικής ικανότητας)=9.800-10.400 kcal/KG, σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις.

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χανιά, 6/12/2012
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε
Χανιά, 6/12/2012

ΧΡΥΣΑ ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ

ΖΕΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ ΝΗΠ/ΓΟΣ