



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α. Παπανδρέου 100,
Χανιά Κρήτης
Πληρ. Ευθυμίου Γ.
Τηλ.: 28210 - 29147
Fax: 28210 - 51540

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠ. : 125.000,00 € με Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ :
ΧΡΗΣΗ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Ποσόν εργασιών	101.626,02 €
2. Φ.Π.Α. 23%	23.373,98 €
3. Σύνολο Δαπάνης	125.000,00 €

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» που ανατέθηκε σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 53745/19-07-2013 συμφωνητικό στον μελετητή Μπεινόγλου Ηλία και εγκρίθηκε σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 5446 Φ.701.3/1186 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.

Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται να εκτελεστούν τα παρακάτω:

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

- Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής πυρόσβεσης διαστάσεων 2.4*2.4*2.35 μ.
- Κατασκευή μικρού στεγάστρου για την τοποθέτηση του δίδυμου πυροσβεστικού συγκροτήματος
- Λοιπές εργασίες για την σωστή λειτουργία των παραπάνω χώρων

B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

- Κατασκευή συστήματος τοπικής εφαρμογής gold fire στον χώρο του λεβητοστασίου
- Κατασκευή συστήματος τοπικής εφαρμογής wet chemical στον χώρο των μαγειρείων
- Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης με κεφαλές καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλίες
- Κατασκευή δικτύου φωτιστικών ασφαλείας και συστήματος πυρανίχνευσης

- Τοποθέτηση διδύμου πυροσβεστικού συγκροτήματος
- Όλες οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία της πυρόσβεσης

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο με βάση και τα σχετικά έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων και τον αυξημένο κίνδυνο που διατρέχει ο φιλοξενούμενος πληθυσμός λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες (άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και με κινητικά προβλήματα).

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου θα πληρεί τις απαραίτητες συνθήκες Πυρόσβεσης και Πυρασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 71/88 μηδενίζοντας τον κίνδυνο δημιουργίας και εξάπλωσης τυχόν πυρκαγιάς.

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ο Μελετητής

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ**

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.Τ.Υ.Δ.Χ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**