



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πληροφ. : Παρασκάκης Μανώλης
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 28213 - 41700,41703 εσ. 700,703
Φαξ: 28210 - 90950
www.chania.gr , t-ergahm@chania.gr

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ »

Σχετ.: ΚΑ 20-6662.026

Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης και επέκτασης των Δημοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Μια περιγραφή των υλικών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους αναφέρονται στην κάτωθι λίστα:

- Κάθε υλικό θα πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384.
- Κάθε υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN/HD), που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η σύμβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISO που ισχύουν για αυτό.

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΑ

A/A	ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	E1VV- R 5X10 mm ²	ΝΥΥ 5X10 mm ²	IEC 60502-1, ΕΛΟΤ 843
2	E1VV- U 3X1,5 mm ²	ΝΥΥ 3X1,5 mm ²	IEC 60502-1, ΕΛΟΤ 843
3	E1VV - U 3X2,5 mm ²	ΝΥΥ 3X2,5 mm ²	IEC 60502-1, ΕΛΟΤ 843
4	H05VV-F 3X1,5 mm ²	ΝΥΜΗΥ	ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5
5	H05VV-F 3X2,5 mm ²	ΝΥΜΗΥ	ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5
6	H03VV-F 3X0,75 mm ²	ΝΥΛΗΥ	ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

Παραδοτέα στις αποθήκες του Δήμου μας. Όλες οι ποσότητες των καλωδίων πάνω από 300μ. θα παραδοθούν σε συσκευασία στροφείου. Απαιτήση του Τμήματος να προσκομιστεί δείγμα των προϊόντων μαζί με την προσφορά.

Τα εν λόγω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχ/κός

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ηλεκτρονικός Μηχ/κός ΤΕ